

社会福祉施設等の節電行動計画フォーマット

施設名	日本障害者リハビリテーション協会 全国身体障害者総合福祉センター	責任者	管理部
-----	-------------------------------------	-----	-----

節電目標	昨年夏ピーク比で 15%	節電実績	
------	--------------	------	--

まずは基本アクションをお願いします		実行 チェック
照明	・事務所の照明を半分程度にする。	<input type="checkbox"/>
	・事務所以外は、弱視者に影響のない範囲で、可能な限り間引きする。	<input type="checkbox"/>
	・使用していないエリア（玄関、ロビー等）は、消灯を徹底する。	<input type="checkbox"/>
空調	・使用していないエリアは空調を停止する。	<input type="checkbox"/>
	・居室、廊下、事務所等エリア毎に適切な温度設定を行う。	<input type="checkbox"/>
	・日射を遮るために、ブラインド等を活用する。	<input type="checkbox"/>
OA 機器	・OA機器の管理を徹底する。	<input type="checkbox"/>
	・必要がない場合は窓や出入り口の開け放しをしない。	<input type="checkbox"/>

メンテナンスや日々の節電努力もお願いします		実行 チェック
照明	・照明機器の定期清掃を行う。	<input type="checkbox"/>
	・蛍光灯形誘導灯をLED型誘導灯に交換済み。	<input type="checkbox"/>
	・夜間の照明管理の徹底をする。	<input type="checkbox"/>
空調	・会議・宿泊利用者への協力要請を通じて、ロビー等の照明を抑制する（使用していない照明の消灯等）。	<input type="checkbox"/>
	・フィルターを定期的に清掃する（2週間に一度）。	<input type="checkbox"/>
	・各種出入り口、搬入口の扉等を必ず閉め冷気流失を防止する。	<input type="checkbox"/>
	・室外機周辺の障害物を取り除くとともに、直射日光を避ける。	<input type="checkbox"/>
	・電気以外の方式（ガス方式）の空調熱源を保有している場合はそちらを優先運転する。	<input type="checkbox"/>
	・朝の涼しい時間帯から設備を起動したり、分散起動することにより、立ち上げによるピーク電力上昇を抑制する。	<input type="checkbox"/>
その他	・調理機器、冷蔵庫の設定温度が必要な温度に対して、高すぎたり低すぎたりしないように確認する。	<input type="checkbox"/>
	・駐車場・倉庫等の給排気ファンの間欠運転をする。	<input type="checkbox"/>
	・窓のブラインド等の開閉管理を徹底する。	<input type="checkbox"/>
	・自動販売機の管理者に冷却停止時間の延長等の協力を求める。	<input type="checkbox"/>
	・宿泊室で使用しているテレビ・ウォシュレット等の待機電力を削減する。	<input type="checkbox"/>
	・使用が少ない時間帯は、エレベーターを一部停止する。	<input type="checkbox"/>

職員及び利用者への節電の啓発		実行 チェック
節電 啓発	・施設全体の節電目標と具体策について、職員全体に周知徹底し実施する。	<input type="checkbox"/>
	・朝のミーティング時に毎回節電のアナウンスをして意識付けを行う。	<input type="checkbox"/>
	・利用者に、ガス空調機であることをポスターで掲示している。	<input type="checkbox"/>